

FÖRKLARINGAR

LEDNINGAR

Ledningar är FK i rör och 2-ledare om ej annat anges

-11- EKKX 4X0,5

-31- Tomrör för rikstelefon.VP-20 till första jack i lägenhet, sedan VP-16.Föreses med dragtråd eller med av televerket tillhandahållen tråd.

-43- Koaxialkabel E 03 638 40 inomhus
E 03 639 30 i mark

STRÖMBRYTARE OCH UTTAG

Uttag är tvåvägs och petskyddade om ej annat anges.
I "fria" Hrn placeras vägguttagen 70 centimeter från hörnet.
Alla uttag placeras 300 mm över golv om ej annat anges.
Där brytare-uttag och brytare-brytare är ritade som en enhet skall kombinationsram användas, placeras vågrätt


S Sockeldosa
D Dubbeltrapp

- Uttag 1-vägs för ev.mikrovågsugn,1250 s.g.
 - Uttag för spis,3-fas,16 A,500 s.g.
 - Uttag 1250 s.g.
 - Uttag för minimaster plac.direkt under s-skap.Se Fig 1:1
 - Uttag 1-vägs för diskmaskin 500 s.g.
 - Uttag 1-vägs kyl/frys 2000 s.g.
 - Uttag 1-vägs torkskåp 2000 s.g.
 - Uttag 1000 s.g.
 - Anslutningsdosa 1300 s.g.
 - Uttag för ugn,3-fas,16 A,1500 s.g.
- Uttag på uteplats,balkongen plac. 1800 över mark,golv.
Rörutlopp för armaturer på uteplats,balkonger 2000 över mark,golv.


ARMATURER

- Armatur typ "köksparian" 2x18 W
- överskåpsarmatur Fehco 10274-12 1x18 W
- Forslinsglob E-nr 7510315 60 W
- Badrumsarm. med rakuttag 1x18 W
- Glob med stenkupa E-nr 7510113 60 W
- Fagerhult Portal GL 65300 75 W
- Forslinsglob E-nr 7510713 på vägg 60 W
- Skotlampan LK118V0167 9 W
- Nybro halvfunk 3402.23 2D16 W
- Armatur typ "köksparian" 2x36 W
- Armatur typ "IP 44" 2x36 W
- Armatur typ "IP 44" 2x18 W
- Thorn IDA,e 70 722 44 2x36 W
- överskåpsarmatur Fehco 10271-14 1x36 W
- Fagerhult Disco GL 56283 75 W


För belysning på uteplats och balkonger föreses rör med dragtråd.



Figur 1:1 Placering av skyddsjordad vägguttag.



Figur 2:1



S

BH	ÖSTGÖTA EKEN AB	013 11 18 20
BE	BYGG KB AB	013 10 21 40
A	AHRÉN & JACOBSSON ARKITEKTER AB	013 13 26 10
K	BERTIL KARLSSON KONSTR. BYRÅ AB	013 11 12 70
VS	ENERGIKONSULT LINKÖPING AB	013 14 95 00
V	ELB EKON. LUTBEHANDLING AB	011 19 79 60
E	ELEKTROTJÄNST AB	013 10 20 55
M	VMI KONSULT AB	013 11 46 47

RITAD	HANDLÄGGARE	ARBETSNR
DATUM	ELEKTROTJÄNST	

REG	ANT	REGISTRERING AVSER	SIGN	DATUM
ARBETSRITNING 911017				
NEDRE ULLSTÄMMA LINKÖPING Nybyggnad av bostäder 2-PLANSHUS PLAN 1 EL & TELE				
KONSULT RITNINGSNR		SKALA	REG	
E 63-102.5		1:50		

ÖSTGÖTA
EKEN

Bygg KB